

空調機器更新業務 調達仕様書

調達目的

平成 19 年に調達した審査委員会室空調機器及び平成 23 年に調達したサーバ室空調機器の老朽化及び故障により、当該空調機器の更改を行う。

調達内容

東部庁舎 5 階の審査委員会室の空調機器 (SCZHP280AA) と東部庁舎 1 階のサーバ室の空調機器 (SHP280ACD) を更改する。

更改は室外機及び室内機を前提とし、可能な場合は配管等を流用することを可能とする。

更改対象機器（不要となる両機器は、撤去処分すること。）

審査委員会室 SCZHP280AA (室内機 : FHP280A、室外機 : RZYP280A)

1 階サーバ室 SHP280ACD (室内機 : FHP140AC×2、RP280AA)

※仕様は、資料 1、資料 2 を参照のこと。

履行期限

令和 8 年 3 月 31 日（火）

※ただし、更新作業は、土日等を前提とし、次の候補日において作業を実施すること。

審査委員会室	1 月	1/10、1/11、1/17、1/18、1/31
	2 月	2/1、2/7、2/8、2/11、2/14、2/15、2/23、2/28、
	3 月	3/1、3/7、3/8、3/14、3/15
1 階サーバ室	1 月	1/17、1/18、1/24、1/25、1/31
	2 月	2/11、2/14、2/15、2/21、2/22、2/23、2/28
	3 月	3/7、3/8、3/14、3/15

調達機器及び数量

新たに設置する機器は次のとおり。

審査委員会室 参考品番 : SZRH280BA (室内機 : FHP280A、室外機 : RZYP280A)

1 階サーバ室 参考品番 : SHP280ACD (室内機 : FHP140AC×2、RP280AA)

※仕様は、資料 3、資料 4 を参照のこと。

機器は新品であること。

納入（施工）場所

鳥取県東部庁舎 5 階南側 鳥取県国民健康保険団体連合会 審査委員会室

5 階北側 テラス（室外機）

※既設機器に係る図面は資料 5、更新後に係る図面は資料 6 のとおり。

同 1 階南側 鳥取県国民健康保険団体連合会 サーバ室

2 階南側 テラス（室外機）

※既設機器に係る図面は資料 7、更新後に係る図面は資料 8 のとおり。

業務要件等

以下の要件を満たした業務を実施すること。

- 既存機器に係る配管、配線等を可能な限り流用し、施工すること。
- 室外機の設置にあっては、既設機器の土台等を使用すること。
- 施工にあっては、防振、防雪等の対応を行うこと。
- 室外機の設置場所は、複数の稼働中の室外機が設置されてるため、機器の吸気、排気等に影響を与えないように風向調整版等を設置すること。（場合によっては、既設機器に対して、風向調整版等を設置する等の対応が必要となる可能性あり。）
- 1階サーバ室の施工にあっては、室内のサーバ機器を稼働したまま実施するため、極力、埃等を発生させないよう施工すること。（サーバ等の機器の吸排気に影響を発生させないよう最小限の養生を実施すること。）また、資料7のACP1-1（更改対象機器と同型機）とACP3-1（PCTFX-460MA、資料7には記載なし。）、ACP3-2（PCTFX-460MA、資料7には記載なし）を運用したまま施工すること。

書類

完成図書を3部作成のこと。（本会2部、県提出用1部）

その他

施工にあたって疑義が生じたときは、本会及び庁舎管理担当と調整を行うこと。

見積条件

公告日から入札日までの期間に限り、現地確認を可能とするが、事前に本会と日程調整を行うこと。

資料1～資料8は、参加申出書提出後に提供する。